

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
(МКОУ «СОШ № 5»)
ОГРН 1022600823992 ИНН 2612000642
357870, Ставропольский край, Курский район,
с. Эдессия, ул. Свердлова, 18
Тел./факс 8 87964 6 90 46
E-mail: edessia-five@mail.ru

№ 339 от 22.12.2021г.

Заместителю прокурора района
младшему советнику юстиции
А.В. Сафонову

357850, Курский район,
ст. Курская, ул. Гагарина, 6

В ответ на представление заместителя прокурора Курского района младшего советника юстиции А. В. Сафонова от 30.11.2021 г. № 7-103-2021 в устранении нарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» сообщает Вам, что рассмотрение настоящего представления состоялось в МКОУ «СОШ № 5» в 08.00 ч. 17 декабря 2021 г. на совещании при директоре с участием заместителя прокурора района, младшего советника юстиции А. В. Сафонова.

В ходе исполнения представления проведены следующие мероприятия:

1. В 2008 году в школе была установлена система пожарной сигнализации (Система речевого оповещения «Рокот» 425541.006 РЭ), приемно-контрольной охранно-пожарной «Сигнал-20М» АЦДР 4255513.017; с источника резервированного питания БИРП ТУ-4371-011-45522894-2005. На момент все договоры заключались на уровне отдела образования, следовательно вся документация находится в архиве отдела образования. На сегодняшний день в школе имеются технические паспорта всего оборудования системы пожарной сигнализации. Ежегодно заключается договор на ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации.

2. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения ведутся с учетом инструкций на технические средства, и согласно заключенному договору обслуживание пожарной сигнализации. (Приложение 1).

Результаты выполненных работ ежемесячно оформляются актами проверки работоспособности систем пожарной сигнализации (Приложение 2).

3. В связи с тем, что данное оборудование устарело, школа дала задание на проектирование, замену и установку пожарной сигнализации от 22.12.2021 г. № 337 (Приложение 3).

4. Ответственное лицо за пожарную безопасность заместитель директора по АХЧ Михайлова В.А. привлечена к дисциплинарной ответственности, приказ № 11 от 20.12.2021 г. (Приложение 4.)

Приложение № 1 на 4 листах

Приложение № 2 на 1 листе

Приложение № 3 на 1 листе

Приложение № 4 на 1 листе.

Директор МКОУ «СОШ № 5»

Т.Н. Муралханова