



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА  
КУРСКОГО РАЙОНА

ул. Гагарина, д. 6, ст. Курская, Курской район,  
Ставропольский край, Россия, 357850

30.11.2021 № 7-103-2021

Директору МКОУ «СОШ № 5»

Мурадхановой Т.Н.

357870, Ставропольский край,  
Курский район, с.Эдиссия, ул.  
Свердлова, 18

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
в сфере обеспечения пожарной  
безопасности

Прокуратурой Курского района, на основании поступившей из ОНД и ПР по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому муниципальным округам УНД и ПР ГУ МЧС России по СК информации, 18.11.2021 г. принято решение о проведении проверки требований пожарной безопасности на объектах образования Курского муниципального округа Ставропольского края.

Законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности (ст. 2 Закона № 69-ФЗ от 21.12.1994).

Действующим законодательством предусмотрены требования пожарной безопасности, т.е. специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно статье 1 Закона № 69-ФЗ, под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности; первичные меры пожарной безопасности -

реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Статья 37 Закона № 69-ФЗ устанавливает обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Закона № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Ввиду отсутствия исполнительной документации и проектов на установку автоматических пожарных сигнализаций, срок службы установленных систем установить невозможно, что создает реальную угрозу в случае возникновения пожара, влияет на его дальнейшее распространение.

Неправильная работа автоматической пожарной сигнализации влияет на время обнаружения пожара, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять конкретные меры по устраниению допущенных нарушений закона, устранить причины и условия, способствующие совершению нарушений требования закона и недопущению их впредь.
2. За допущенные нарушения требований действующего законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц.
3. Довести содержание настоящего представления до сведения подчиненных, в дальнейшей деятельности строго руководствоваться нормами действующего законодательства.
4. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно не позднее, чем за 5 суток сообщить в прокуратуру Курского района Ставропольского края
5. Представление подлежит обязательному рассмотрению, о результатах принятых конкретных мерах по устраниению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, должно быть сообщено прокурору Курского района в письменной форме в течение месяца с момента получения.

Заместитель прокурора района  
младший советник юстиции

А.В. Сафонов